GRUPS DE TRAMITACIÓ PROCEDIMENTS DE BAIXA TENSIÓ

CODI	CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS	GRUP DE TRAMITACIÓ		
		1	2	3
A.01	**Edifici d'habitatges, locals o oficines amb instal·lacions comunes**		P >100	P ≤ 100
A.02	**Habitatge**		P >50	P ≤ 50
A.03	**Local diferent de pública concurrència, amb capacitat inferior o igual a 50 persones**		P >50	P ≤ 50
A.04	**Aparcament de vehicles**			
A.04.01	Amb ventilació forçada			
A.04.01.01	*De capacitat inferior a 25 places*		*Qualsevol potència*	
A.04.01.02	*De capacitat igual o superior a 25 places*	*Qualsevol potència*		
A.04.02	Amb ventilació natural			
A.04.02.01	*De capacitat inferior o igual a 5 places*			*Qualsevol potència*
A.04.02.02	*De capacitat superior a 5 places i inferior a 25 places*		*Qualsevol potència*	
A.04.02.03	*De capacitat igual o superior a 25 places*	*Qualsevol potència*		
A.05	**Local de pública concurrència**			
A.05.01	Activitat hotelera	*Qualsevol potència*		
A.05.02	Bar, restaurant i anàlegs			
A.05.03	Espectacles i activitats recreatives (sala de festes, discoteca, cinema, teatre, sala de joc)			
A.05.04	Establiment sanitari (hospital, sanatori, ambulatori i anàlegs), residència 3a edat			
A.05.05	Complex esportiu			
A.05.06	Sala de conferències			
A.05.07	Local de reunions, biblioteca i anàlegs amb capacitat superior a 50 persones			
A.05.08	Docent amb capacitat superior a 50 persones, guarderia de qualsevol capacitat			
A.05.09	Altres activitats (comerços, oficines...) amb capacitat superior a 50 persones			
A.05.10	Aeroport, estació de viatgers, zona comuna en agrupació d'establiments comercials			
A.06	**Edifici administratiu amb capacitat inferior o igual a 50 persones**		P > 50	P ≤ 50
A.07	**Instal·lació provisional i/o temporal**			
A.07.01	Obra en construcció		P > 50	P ≤ 50
A.07.02	Instal·lació temporal per a festes, fires o atraccions			
A.07.03	Instal·lació provisional per a proves			
A.08	**Magatzem frigorífic**	P > 25	10 < P ≤ 25	P ≤ 10
A.09	**Ús agrícola**		P > 50	P ≤ 50
A.10	**Establiment o activitat industrial**			
A.10.01	Fabricació i muntatge de qualsevol tipus de producte	P >100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
A.10.02	Reparació, manteniment i transformació de productes industrials			
A.10.03	Aprofitament, recuperació i eliminació de residus. Depuració d'aigües residuals			
A.10.04	Taller de fusteria (portam de fusta) o de portam metàl·lic	P >100	P ≤ 100	
A.10.05	Ferreria	P >100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
A.10.06	Indústria d'envasat i embalatge			
A.10.07	Generació d'energia o productes energètics (electricitat, gas, prod. petrolífers)	P >100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
A.10.08	Distribució d'energia o productes energètics			
A.10.08.01	*Distribució d'energia elèctrica*	*Requereix autorització administrativa prèvia*		
A.10.08.02	*Distribució de gas*	*Qualsevol potència*		
A.10.08.03	*Distribució a l'engròs de productes petroliers*			
A.10.08.04	*Distribució al detall de productes petroliers*			
A.10.08.04.01	*Estació de servei*			
A.10.08.04.02	*Subministrament a aviació, embarcacions o vehicles*			
A.10.08.04.03	*Distribuïdor*			
A.10.09	Indústria química i farmacèutica	P >100	20 < P ≤ 100	P ≤20
A.10.10	Indústria d'armes o explosius			
A.10.11	Pedrera i altres jaciments minerals i recursos geològics	*Requereix autorització administrativa prèvia*		
A.10.12	Establiment de benefici dins pedrera o jaciment mineral	*Requereix autorització administrativa prèvia*		
A.10.13	Bugaderia, tintoreria i anàlegs	P >25	10 < P ≤ 25	P ≤ 10
A.10.14	Local d'elaboració de menjars preparats per a la seva venda a l'engròs	P >100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
A.10.15	Indústria de transformació de fusta i productes forestals	P >100	P ≤ 100	
A.10.16	Taller de reparació d'automòbils, embarcacions i similars	*Qualsevol potència*		
A.10.17	Potabilització o dessalinització d'aigua	P >100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
A.11	**Usos específics de les instal·lacions de baixa tensió**			
A.11.01	Enllumenat exterior	P > 5		P ≤ 5
A.11.04	Altres usos no especificats		P >50	P ≤ 50

CLASSIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES		GRUP DE TRAMITACIÓ			CODI
		1	2	3	
Bombes d'extracció o d'elevació d'aigua			P > 10		G.01.2
				P ≤ 10	G.01.3
Instal·lacions generadores i convertidores en baixa tensió per a consum propi *Si hi ha més d'un tipus d'instal·lació generadora en el certificat d'instal·lador s'hauran d'indicar els codis de cada una d'elles i el genèric, considerant per aquest darrer la suma de potències de tots els tipus d'instal·lacions generadores específics*	Grup electrogen		P > 10		G.02.01.2
				P ≤ 10	G.02.01.3
	Instal·lació solar fotovoltaica		P > 10		G.02.02.2
				P ≤ 10	G.02.02.3
	Instal·lació eòlica		P > 10		G.02.03.2
				P ≤ 10	G.02.03.3
	Altres *(especificar en certificat)*		P > 10		G.02.04.2
				P ≤ 10	G.02.04.3
Conductors aïllats d'escalfament	En habitatges			*Qualsevol potència*	G.03.01.3
	En altres emplaçaments		P > 10		G.03.02.2
				P ≤ 10	G.03.02.3
Instal·lacions a tensions especials superiors a 500 V en corrent altern			*Qualsevol potència*		G.04.2
Tanques electrificades			*Qualsevol potència*		G.05.2
Piscines		P > 10			G.06.1
			5 < P ≤ 10		G.06.2
				P ≤ 5	G.06.3
Fonts *Si P>1Kw s'ha de tramitar obligatòriament expedient d'eficiència energètica.*			P > 5		G.07.2
				P ≤ 5	G.07.3
Instal·lacions en locals humits, polsosos o amb risc de corrosió			P > 10		G.08.2
				P ≤ 10	G.08.3
Instal·lacions en locals mullats		P > 25			G.09.1
			10 < P ≤ 25		G.09.2
				P ≤ 10	G.09.3
Instal·lacions en locals amb risc d'incendi o explosió *(excepte aparcaments)*		De classe I			G.10.1
			De classe II		G.10.2
Instal·lació d'enllumenat exterior *Si P>1kW s'ha de tramitar obligatòriament expedient d'eficiència energètica.*		P > 5			G.11.1
				P ≤ 5	G.11.3
Instal·lació d'enllumenat festiu i nadalenc *Si P>1kW i ≥100 hores/any de funcionament s'ha de tramitar obligatòriament expedient d'eficiència energètica.*			P >50		G.12.2
				P ≤ 50	G.12.3
Instal·lació o pre instal·lació de climatització de potència tèrmica ≥ 5kW *S'ha de tramitar obligatòriament expedient RITE.*					G.13

P: és la potència instal·lada, en kW (suma aritmètica de potències dels receptors o generadors instal·lats, sense coeficients, i en el cas d'habitatges la prevista segons la ITC-BT-10).

FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TRAMITACIÓ:

El grup de tramitació que s'ha d'indicar al certificat d'instal·lador és el més exigent pel que fa a la documentació que es presenta. El grup 1 és el més exigent.

Si una instal·lació està inclosa en més d'una classificació d'activitat de les indicades de la pàgina anterior i, a més, hi ha diferents instal·lacions específiques, el grup de tramitació final és el número més baix després de comparar i combinar tots els grups de tramitació d'aquestes activitats i instal·lacions específiques existents.