Govern de les Illes Balears
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Direcció General d'Energia

Circular del director general d'Energia sobre la tramitació d'expedients d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial

Amb l'esperit de reduir la dependència energètica exterior aprofitant millor els recursos naturals de la nostra Comunitat, juntament amb una major sensibilització ambiental, cada vegada es demana més la utilització de les energies renovables i la millora de l'eficiència en la generació d'electricitat. Sobre aquesta matèria s'ha publicat el Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.

L'annex XI disposa que "l'accés i la connexió a la xarxa, i les condicions d'operació per a les instal·lacions de generació de règim especial, així com el desenvolupament de les instal·lacions de xarxa necessàries per a la connexió i els costos associats, s'han de resoldre segons el que estableix el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, i la normativa que els despleguen, amb les condicions particulars que estableix aquest Reial decret".

El darrer apartat de l'article 5 de la norma esmentada diu que "les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències, poden desenvolupar procediments simplificats per a l'autorització d'instal·lacions quan aquestes tenguin una potència instal·lada no superior a 100 kW".

Camí de Son Rapinya, 12, urbanització Son Moix Blanc, 07013 Palma
Tel.: 971 78 42 68 Fax: 971 17 74 95 Web: http://comerc-ind-energia.caib.es

El Decret 33/2003, de 17 de desembre, del president de les Illes Balears, estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i assigna a la persona que n'és titular les competències de la seva àrea d'activitat administrativa.

En ús de les facultats que l'ordenament jurídic vigent li confereix, el conseller de Comerç, Indústria i Energia va dictar l'Ordre de 17 de desembre de 2003 per la qual desconcentra en els seus directors generals l'exercici de les competències indicades i, en particular, en l'article 4, atribueix al director general d'Energia la resolució dels expedients relatius a energies renovables.

La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula, en el capítol IV del títol II, els òrgans directius de les conselleries, i dedica els articles 15 i 16 als directors generals. L'article 21 d'aquesta Llei, en el paràgraf 1, estableix que "els òrgans superiors i directius impulsen i dirigeixen l'activitat administrativa per mitjà d'instruccions, circulars i ordres de servei" i, en l'apartat 3, estableix que "són circulars les pautes d'actuació interna dictades pels òrgans superiors o directius i encaminades a recordar l'aplicació de determinades disposicions legals, o a unificar criteris d'interpretació d'aquestes, amb la finalitat que s'apliqui en l'àmbit de l'actuació administrativa una interpretació homogènia".

Per tot això, i amb respecte ple al que disposa la legislació d'aplicació, dict la següent

CIRCULAR

I. ACCÉS I CONNEXIÓ A LES XARXES

1. CONSTITUCIÓ D'AVAL

Les instal·lacions de producció en règim especial, amb caràcter previ a la sol·licitud d'accés a la xarxa de transport o distribució, han d'haver constituït un aval per una quantia equivalent a 500 €/kW instal·lat per a les instal·lacions fotovoltaiques o 20 €/kW per a la resta d'instal·lacions.

Aquest aval s'ha de constituir a favor de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, quan siguin instal·lacions connectades a la xarxa de transport, i a favor de la Direcció General d'Energia del Govern de les Illes Balears quan es tracti d'instal·lacions que s'hagin de connectar a la xarxa de distribució.

La presentació del resguard de dipòsit de l'aval és un requisit imprescindible per a la iniciació dels procediments d'accés i connexió a la xarxa per part de l'operador del sistema o de l'empresa distribuïdora.

Les instal·lacions que a la data de l'entrada en vigor del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció en règim especial, hagin iniciat la tramitació però no hagin obtingut l'autorització corresponent d'accés i connexió a la xarxa de distribució han de presentar aquest resguard en el termini improrrogable de TRES MESOS, comptadors des de la data d'aquesta norma, que finalitza el dia 25 d'agost de 2007.

2. ACCÉS A LA XARXA DE TRANSPORT

La sol·licitud d'accés a la xarxa de transport s'ha de dirigir a l'operador del sistema i ha de contenir la informació necessària per a la realització dels estudis necessaris per establir l'existència de la capacitat d'accés. Si aquesta sol·licitud conté anomalies o errors, s'ha de concedir el termini d'UN MES perquè s'esmenin.

A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar l'exemplar per a l'administració del resguard de dipòsit de l'aval.

L'operador del sistema ha d'informar sobre la capacitat de la xarxa de transport en el punt sol·licitat en el termini de DOS MESOS, i ha de trametre l'informe a l'agent peticionari i a l'empresa transportista propietària del punt de connexió.

Als efectes de petició de la connexió, aquest informe té una validesa de SIS MESOS.

3. CONNEXIÓ A LA XARXA DE TRANSPORT

Una vegada obtingut l'informe favorable de l'operador del sistema sobre l'existència de capacitat suficient d'accés a la xarxa de transport en el punt requerit, l'agent peticionari ha de presentar a l'empresa transportista el projecte bàsic de la instal·lació i el seu programa d'execució, dins el termini de validesa indicat en el punt anterior.

L'empresa propietària del punt de connexió ha d'elaborar un informe sobre el compliment de les condicions tècniques per fer la connexió en el termini màxim d'UN MES i l'ha de traslladar a l'operador del sistema, juntament amb una còpia de la documentació esmentada abans. L'operador del sistema ha d'analitzar si hi ha cap restricció derivada d'aquesta nova informació i, en el termini màxim d'UN MES, n'ha d'emetre un informe.

4. ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

La sol·licitud d'accés a la xarxa de distribució s'ha de dirigir a l'empresa distribuïdora i ha de contenir la informació necessària per a la realització dels estudis necessaris per establir l'existència de la capacitat d'accés. Si aquesta sol·licitud conté anomalies o errors, s'ha de concedir un termini de DEU DIES perquè s'esmenin.

A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar l'exemplar per a l'Administració autonòmica del resguard de dipòsit de l'aval, que l'empresa distribuïdora ha de trametre a la Direcció General d'Energia.

L'empresa distribuïdora ha d'informar l'agent peticionari sobre l'existència de capacitat suficient de la xarxa en el punt sol·licitat en el termini de QUINZE DIES.

Als efectes de petició de la connexió, aquest informe té una validesa de SIS MESOS.

5. ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ AMB INFLUÈNCIA A LA XARXA DE TRANSPORT

Les sol·licituds d'accés a la xarxa de distribució de noves instal·lacions que puguin constituir un increment significatiu dels fluxos d'energia als nusos de connexió de la xarxa de distribució a la xarxa de transport, o que puguin afectar la seguretat i la qualitat del servei, s'han de trametre a l'operador del sistema, que ha de resoldre, en el termini màxim de DOS MESOS, sobre l'existència de capacitat d'accés.

6. CONNEXIÓ A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Una vegada obtingut l'informe favorable de l'empresa distribuïdora sobre l'existència de capacitat suficient d'accés a la xarxa de distribució en el punt requerit, l'agent peticionari ha de presentar a

l'empresa esmentada el projecte bàsic de la instal·lació i el seu programa d'execució, dins el termini de validesa indicat en el punt 4.

En el cas que aquesta instal·lació pugui afectar la xarxa de transport o l'operació del sistema, l'empresa distribuïdora propietària del punt de connexió ha d'informar sobre aquestes possibles afeccions en el termini màxim d'UN MES i l'ha de traslladar a l'operador del sistema, el qual ha d'analitzar si hi ha cap restricció derivada d'aquesta nova informació i, en el termini màxim d'UN MES, n'ha d'emetre un informe.

7. DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS

Quan no es disposi de capacitat suficient per complir les condicions expressades per l'usuari d'acord amb les condicions de funcionament i seguretat de la xarxa, l'operador del sistema, o l'empresa distribuïdora, poden denegar la sol·licitud d'accés. Aquesta denegació ha de contenir propostes alternatives d'accés en un altre punt de connexió o de realització, si això és possible, dels reforços necessaris a la xarxa de transport o distribució, per eliminar la restricció d'accés.

8. LIMITACIONS A LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS

El dret d'accés només pot ser restringit per la falta de capacitat necessària, la justificació de la qual es deu exclusivament a criteris de seguretat, regularitat o qualitat dels subministraments.

Els drets d'accés i connexió són efectius, quant a reserva de capacitat computable a efectes de restriccions d'accés, a partir del moment en què la instal·lació obtengui l'autorització administrativa corresponent.

II. INCLUSIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL

1. SOL·LICITUD

La tramitació i la resolució de la sol·licitud d'inclusió d'una instal·lació en el règim especial es regeix pel que disposa el Reial decret 661/2007, de 25 de maig. Aquesta sol·licitud es pot presentar abans d'iniciar qualsevol dels tràmits a què es refereix aquesta Circular. En el cas que no s'hagi fet anteriorment, s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud de l'autorització administrativa.

2. PROCEDIMENT

El procediment de tramitació de la sol·licitud s'ha d'ajustar al que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i les seves normes de desplegament.

3. RESOLUCIÓ

L'òrgan competent ha de notificar la resolució expressa sobre la sol·licitud en el termini de tres mesos. La falta de notificació de la resolució expressa dins el termini té efectes desestimatoris, d'acord

amb el que estableix l'article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

III. AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA

1. SOL·LICITUD

Una vegada aconseguit l'informe d'accés, el peticionari pot instar de la Direcció General d'Energia l'inici de la tramitació de l'autorització administrativa de la instal·lació presentant la documentació requerida per la legislació vigent, al mateix temps que tramita l'informe tècnic per a la connexió.

En tot cas, en el termini màxim d'un mes des de l'obtenció dels drets d'accés i connexió, el peticionari ha de presentar davant la Direcció General d'Energia del Govern de les Illes Balears la documentació requerida per la legislació vigent, juntament amb l'acreditació dels drets d'accés i connexió, i ha de sol·licitar l'autorització administrativa de la instal·lació.

2. INFORMACIÓ PÚBLICA

Aquesta sol·licitud s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant un anunci que s'ha de publicar en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*.

3. AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

Una vegada complert el tràmit anterior, l'expedient s'ha de trametre a la Comissió Balear de Medi Ambient per al tràmit establert en la Llei

11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental, si aquesta és d'aplicació.

4. RESOLUCIÓ

Rebut l'acord de la Comissió Balear de Medi Ambient, la Direcció General d'Energia ha de resoldre, en el termini màxim d'un mes, la sol·licitud d'autorització.

5. EXECUCIÓ

La resolució d'autorització ha de fixar el termini per a l'execució de la instal·lació, el qual, com a màxim, ha de ser d'UN ANY, comptador des de la data de la recepció de la notificació de la resolució. Si no s'executen les obres en el termini fixat, o en la pròrroga que d'acord amb l'article 49 de la Llei 30/1992 es pugui sol·licitar, l'Administració ha d'instar la caducitat del procediment en la forma establerta en l'article 92 de la mateixa Llei.

IV. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE I POSADA EN SERVEI

1. INSCRIPCIÓ PRÈVIA I POSADA EN SERVEI PER A PROVES

Una vegada finalitzades els obres, i abans de l'acabament del termini indicat en la resolució d'autorització, l'agent peticionari ha de presentar davant la Direcció General d'Energia el certificat de direcció i final d'obra per a proves, i ha de sol·licitar l'autorització de funcionament per a proves de les instal·lacions juntament amb la sol·licitud d'inscripció prèvia en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial, les quals tenen una durada de tres mesos. A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar el contracte d'accés i la connexió a la xarxa.

2. INSCRIPCIÓ DEFINITIVA I POSADA EN SERVEI

Abans de l'acabament del termini establert en el punt anterior, l'agent peticionari ha de presentar davant la Direcció General d'Energia el certificat de direcció i final d'obra, i ha de sol·licitar la posada en servei de les instal·lacions i la inscripció definitiva en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial.

V. CANCEL·LACIÓ DE L'AVAL

S'ha de cancel·lar l'aval quan es doni algun dels següents supòsits, que s'han d'acreditar davant la Direcció General d'Energia:

a) Quan l'agent peticionari obtengui l'acta de posada en servei de la instal·lació.

b) Quan es produeixi la denegació de l'accés sol·licitat. En el cas que el sol·licitant accepti alguna de les alternatives d'accés ofertes, l'aval constituït serà vàlid per al tràmit de la solució adoptada.

c) Quan es produeixin actes o situacions, no imputables a l'agent peticionari, que resultin perjudicials per a aquest o que puguin condicionar la viabilitat del projecte.

VI. EXECUCIÓ DE L'AVAL

Si al llarg del procediment el sol·licitant desisteix voluntàriament de la tramitació administrativa de la instal·lació, o no respon als requeriments de l'Administració durant el termini de tres mesos, s'ha d'executar l'aval.

VII. CONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ

Les instal·lacions de potència nominal no superior a 100 kVA, la connexió a la xarxa de distribució de les quals s'efectuï en una tensió no superior a 1 kV, s'han de regir pel que disposa el Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, i queden exemptes de la presentació de l'aval.

Palma, 22 de juny de 2007

El director general d'Energia

Jaume Sureda Bonnín