GOIB
CONSELLERIA
HISENDA
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
DIRECCIÓ GENERAL
EMERGÈNCIES
I INTERIOR

CONSULTA 2018-36-P

Es poden obviar les condicions de sortides de recinte, que estableix el CTE, a un espai que tindria la consideració de espai exterior segur?

La pregunta és sobre la possibilitat d'efectuar una activitat tipus mercat d'artesania i gastronomia en un recinte a l'aire lliure de 5000 metres quadrats , nomes disposant d'una sortida de 5 metres amb una ocupació de 1000 persones , ja que aquest espai tindria la consideració d'espai exterior segur segons el CTE.

En aquest cas, la normativa d'aplicació és el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) però cal tenir en compte també allò que disposa el Capítol II del Títol I del *Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas*. En canvi, no s'han de tenir en compte els articles 2 al 9 ni els articles 20 a 23 (tret del 20.2 i el 22.3) que han estat expressament derogats per la Disposició derogatòria única CTE.

És important tenir en compte que en el moment en què es desenvolupés una activitat a l'espai exterior segur, aquest deixaria de tenir tal qualificació. Llevat de que l'activitat a desenvolupar estigués organitzada de tal manera que es pogués afirmar que el concepte d'espai exterior segur es mantén, segons el preceptes del CTE .

En tot cas, al tractar-se d'una activitat no permanent, la seva execució haurà d'estar avalada per un informe tècnic integrat on totes aquelles qüestions de seguretat estaran avaluades pel municipi on es vulgui desenvolupar l'activitat. És per això que l'organisme competent, en cada cas, ha de donar l'autorització corresponent .

Carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)
07141 Es Pont d'Inca (Marratxí)
Tel. 971 17 77 00
dgiej.caib.es