



G CONSELLERIA
O ADMINISTRACIONS
I PÚBLIQUES
B I MODERNITZACIÓ
/ DIRECCIÓ GENERAL
EMERGÈNCIES I INTERIOR

CONSULTA 2019-24-A

Quin és l'àmbit normatiu d'aplicació en les activitats d'arxius documentals, per la implantació de mesures correctores en matèria de seguretat contra incendis?

Com es desprèn de la lectura del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, a les edificacions destinades a activitats d'arxius documentals és d'aplicació la normativa del Codi Tècnic d'Edificació excepte en les casos següents, en què serà d'aplicació el RD 2267/2004:

- a) Quan la càrrega de foc total, calculada segons l'annex I del RD 2267/2004, sigui igual o superior a tres milions de megajoules (MJ).
- b) Quan en un establiment industrial coexisteixi amb l'activitat industrial la d'arxiu, sempre que la superfície construïda destinada a aquesta darrera activitat sigui inferior a 250 m² o tenguí un volum inferior a 750 m³.