



CONSULTA 2019-47-P

En un restaurant de menys de 100m2, es pot tenir un sol bany per ambdós sexes adaptat per a minusvàlids?

La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears no té cap regulació en relació als serveis sanitaris mínims en els establiments públics, sense perjudici del que es pugui preveure a través d'ordenances municipals o altres disposicions de caràcter reglamentari. Per tant, no es pot donar una resposta definitiva a la pregunta i s'ha de consultar la normativa municipal vigent en cada cas.

Cal tenir també en compte el que disposa el Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, al seu article 111:

Tots els establiments de restauració han de disposar de serveis higiènics, que han d'estar en correcte estat de funcionament i neteja, i el contingut mínim dels quals ha de ser el següent, tant pel que fa al d'homes com al de dones: lavabo i inodor. Així mateix, tots dos han de tenir mirall, dispensador de sabó, tovalloles d'un sol ús o assecador de mans elèctric, penjador i paperera.

Si per les característiques específiques dels establiments quant a espai o activitat no es pot complir amb els mínims exigits respecte a serveis higiènics, hauran d'adjuntar a la declaració responsable un certificat o una autorització municipal en què consti la possibilitat d'exercir l'activitat de restauració.