DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 1)

Dª Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 1) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 10 de enero de 2024

PERÍODO DE DECLARACIÓN			
INICIO:	**01/01/2023**	**FIN:**	**31/12/2023**

	Valor	**Límite**
Horas de funcionamiento anómalo del foco	13	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	5154,5	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	3605,5	-
Partículas		
Semihorarias válidas	10270	-
Semihorarias no válidas	13	-
Días de indisponibilidad del SAM	1	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	0,37	
COT		
Semihorarias válidas	10279	-
Semihorarias no válidas	4	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	1,36	
NO_x		
Semihorarias válidas	10283	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	100,41	
SO_2		
Semihorarias válidas	10283	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	30,32	
CO		
Semihorarias válidas	10283	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	6,9	≤ 50 mg/m^{3}N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m^{3}N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m^{3}N)
Percentil 95 medias diezminutales	5,87	
HCl		
Semihorarias válidas	10283	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	4,64	

Además, se hace constar que, a partir de día 12 de noviembre de 2023, se han cumplido los nuevos valores límite diarios de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, conforme a la última modificación de la misma, según Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears de 26 de octubre de 2023.

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a
CSV: 40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 2)

Dª Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 2) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 10 de enero de 2024

PERÍODO DE DECLARACIÓN			
INICIO:	**01/01/2023**	**FIN:**	**31/12/2023**

	Valor	**Límite**
Horas de funcionamiento anómalo del foco	13,5	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	4915,5	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	3844,5	-
Partículas		
Semihorarias válidas	9801	-
Semihorarias no válidas	3	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	0,69	
COT		
Semihorarias válidas	9804	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	1,6	
NO_x		
Semihorarias válidas	9804	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	98,52	
SO_2		
Semihorarias válidas	9804	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	36,19	
CO		
Semihorarias válidas	9804	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	4,37	≤ 50 mg/m^{3}N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m^{3}N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m^{3}N)
Percentil 95 medias diezminutales	2,95	
HCl		
Semihorarias válidas	9804	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	3,85	

Además, se hace constar que, a partir de día 12 de noviembre de 2023, se han cumplido los nuevos valores límite diarios de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, conforme a la última modificación de la misma, según Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears de 26 de octubre de 2023.

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a
CSV: 40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 3)

Dª Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 3) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 10 de enero de 2024

PERÍODO DE DECLARACIÓN			
INICIO:	**01/01/2023**	**FIN:**	**31/12/2023**

	Valor	Límite
Horas de funcionamiento anómalo del foco	3,5	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	7496	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	1264	-
Partículas		
Semihorarias válidas	14974	-
Semihorarias no válidas	11	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	0,2	
COT		
Semihorarias válidas	14979	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,46	
NO_x		
Semihorarias válidas	14979	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	94,54	
SO_2		
Semihorarias válidas	14979	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	36,98	
CO		
Semihorarias válidas	14979	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	15,52	≤ 50 mg/m^{3}N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m^{3}N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m^{3}N)
Percentil 95 medias diezminutales	20,03	
HCl		
Semihorarias válidas	14972	-
Semihorarias no válidas	13	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	3,4	

Además, se hace constar que, a partir de día 12 de noviembre de 2023, se han cumplido los nuevos valores límite diarios de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, conforme a la última modificación de la misma, según Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears de 26 de octubre de 2023.

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a
CSV: 40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 4)

Dª Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 4) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 10 de enero de 2024

PERÍODO DE DECLARACIÓN			
INICIO:	**01/01/2023**	**FIN:**	**31/12/2023**

	Valor	Límite
Horas de funcionamiento anómalo del foco	8	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	6445	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	2315	-
Partículas		
Semihorarias válidas	12866	-
Semihorarias no válidas	8	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,28	
COT		
Semihorarias válidas	12863	-
Semihorarias no válidas	11	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,36	
NO_x		
Semihorarias válidas	12866	-
Semihorarias no válidas	8	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	96,12	
SO_2		
Semihorarias válidas	12866	-
Semihorarias no válidas	8	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	32,2	
CO		
Semihorarias válidas	12866	-
Semihorarias no válidas	8	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	13,58	≤ 50 mg/m^{3}N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m^{3}N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m^{3}N)
Percentil 95 medias diezminutales	19,33	
HCl		
Semihorarias válidas	12866	-
Semihorarias no válidas	8	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m^{3}N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m^{3}N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m^{3}N)
Percentil 97 medias semihorarias	3,02	

Además, se hace constar que, a partir de día 12 de noviembre de 2023, se han cumplido los nuevos valores límite diarios de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, conforme a la última modificación de la misma, según Acuerdo del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears de 26 de octubre de 2023.

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a
CSV: 40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a

GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

`https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=40b20e8c72253451b8615a3986d78103c6088eb8a696e9d3f86fa1fee649377a`

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

ARXIU ELECTRÒNIC DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Firma amb segell de temps: 12-Jan-2024 09:10:23 AM GMT+0100

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES_A04003003_2024_aqv32jmgcpkafssilgpjr0lo72dm3g

Nom del document: 2023_Declaracion_cumplimiento_legal_PVE_L1234.pdf

Versió NTI: http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Tipus de document: Altres

Estat elaboració: Altres

Òrgan: A04003003

Data captura: 12-Jan-2024 08:49:26 AM GMT+0100

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 5