

El Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, estableix els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, així mateix, per a la correcta gestió de les instal·lacions i com a desenvolupament de l'esmentat Reial decret, el Ministeri ha publicat les corresponents guies per a cada instal·lació de risc.

La DG de Salut Pública i Participació com autoritat sanitària competent per comprovar el compliment de la normativa vigent, realitza una valoració del risc de les instal·lacions i requereix que s'adoptin una sèrie de mesures encaminades a prevenir i a controlar la legionel·losi. En les inspeccions de les infraestructures s'inclou el protocol d'inspecció i es facilita l'assessorament i les directrius sanitàries a seguir.

Les mesures preventives van encaminades a evitar les condicions que afavoreixen la colonització, la multiplicació i la dispersió de la legionel·la, tant en la fase de disseny com en el manteniment de les instal·lacions.

Es realitzen inspeccions d'infraestructures d'aigua sanitària, tant freda com calenta, així com torres de refrigeració, condensadors evaporatius i altres instal·lacions de risc definides en el Reial decret 865/2003. Segons les condicions d'infraestructura i manteniment observades es fa la corresponent presa de mostres per a la investigació de la presència de Legionel·la per part del laboratori de Salut Pública, el qual té la tècnica acreditada per ENAC.

El servei de Salut Ambiental de la DG de Salut Pública té establert un **programa de vigilància d'instal·lacions de risc enfront a la legionel·la**.

Control sanitari d'instal·lacions

Establiments relacionats amb una notificació de cas/brot de legionel·losi per part del Servei d'Epidemiologia.

Vigilància activa durant dos anys dels establiments associats a casos/brots de legionel·losi.

Torres i condensadors evaporatius

Instal·lacions considerades de major risc per la susceptibilitat dels usuaris

- Hospitals

- Residències per persones de la tercera edat

- Allotjaments turístics per persones de la tercera edat

Inspeccions d'ofici: cada any es programen una sèrie de visites d'inspecció a instal·lacions no associades a cap cas de legionel·losi per tal de comprovar que compleixen la normativa vigent (infraestructura i manteniment de la instal·lació).

Formació

Autorització de cursos de formació

La DG de Salut Pública autoritza els cursos de “Manteniment higiènic i sanitari de instal·lacions de risc de legionel·la” així com els cursos de renovació.

Supervisió d'edicions de cursos de formació

El servei de Salut Ambiental supervisa les edicions que s'imparteixen en la nostra Comunitat Autònoma (professorat, contingut, lloc de pràctiques, relació d'alumnes inscrits) i una vegada acabada la edició, a efectes de control, les empreses formadores han de presentar els certificats dels alumnes que han superat les proves perquè sigui segellat juntament amb els fulls d'assistència diària dels alumnes.

Publicació de les edicions de cursos de legionel·la

El servei de Salut Ambiental publica a la pàgina web totes les edicions que les empreses formadores autoritzades organitzen a la nostra Comunitat.