



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic

PROJEKT PYROSUDOE

PROGRAMM INTERREG IVB

BEWERTUNG DER SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN DIE GEFAHR VON WALDBRÄNDEN IN DEN ANGRENZENDEN URBANEN WALDGEBIETEN

SUDOE
Interreg

HAUPTNIEDERLASSUNG DER BIODIVERSITÄT
MINISTERIUM FÜR UMWELT UND MOBILITÄT
REGIERUNG DER BALEAREN

URBANISATION	
GEMEINDE	
INHABER	<input type="checkbox"/> Resident
	<input type="checkbox"/> Saisonal
NATIONALITÄT	<input type="checkbox"/> Spanisch
	<input type="checkbox"/> Ausländer: von.....
BEFRAGTER	MÄNNLICH <input type="checkbox"/> WEIBLICH <input type="checkbox"/>

A. SCHUTZMASSNAHMEN (schützender Erdwall, Verbesserung des Zugangs, Beseitigung von Blätter usw. von Dächern und Dachrinnen, Sprinkleranlagen, etc.)

A-1. ZUSTAND IHRES EIGENTUMS IM HINBLICK AUF DIE VERHINDERUNG VON WALDBRÄNDEN:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ich habe noch nie / innerhalb der letzten 3 Jahren Schutzmaßnahmen ergriffen. | 4 |
| <input type="checkbox"/> Das letzte Mal, daß Maßnahmen dieser Art durchgeführt wurden, war vor 1-3 Jahren. | 2 |
| <input type="checkbox"/> Ich führe jedes Jahr Schutzmaßnahmen durch. | 0 |



A-2. KENNEN SIE DIE RECHTSVORSCHRIFTEN / EMPFEHLUNGEN FÜR VORBEUGENDE MASSNAHMEN GEGEN DAS RISIKO VON WALDBRÄNDEN ?

- Nein. Überhaupt nicht. 2
- Ja. Vage. 1
- Ja. Gut. 0

B. VEGETATION UM DAS GEBÄUDE

B-1. NATURBESTAND IN DER VEGETATION:

- Nadelbäume (Pinien, Pinien+Büsche, Pinien+wilder Olivenbaum, Pinie+Mastixstrauch...) 4
- Sträucher (Zypressen, Heidekraut, Schilfrohr, Ginstersträucher...) 3
- Laubbäume (Steineiche, wilder Olivenbaum, Mastix...) 2
- Weide, (kultivierte Flächen, vernachlässigtes Land mit Unkraut...) 1
- Nicht angebaute oder angebaute Boden 0

B-2. STRUKTUR UND HÖHE DER VEGETATION:

- Dichte und Höhe (größer als 1,5 Meter) 3
- Dichte und Höhe (ca. 1,5 Meter) 2
- Dichte und Höhe (kleiner als 1,5 Meter) 1
- Licht 0

B-3. DISTANZ ZWISCHEN DER VEGETATION UND DEM GEBÄUDE :

- In direktem Kontakt mit dem Gebäude 3
- Weniger als 5 Meter 1
- Mehr als 10 Meter 0

C. BESCHREIBUNG DER UMGEBUNG UM DAS GEBÄUDE (wenn mehrere Punkte zutreffen, geben Sie bitte die höchste Punktzahl an)

C-1. DAS GEBÄUDE BEFINDET SICH:

- In einer Talsohle 3
- An einem Hang mit (über 10% Steigung) 2
- An einem sanften Hang mit (weniger als 10% Steigung) 1
- Auf Flachland 0

C-2. DIE MÖBEL IM AUSSENBEREICH SIND AUS:

- PVC 2
- Holz 1
- Elemente aus Stein, Schmiedeeisen. 0
- Markisen oder Sonnenschirme 2
- BBQ (Grill) 3

C-3. SIND MATERIALIEN IM AUSSENBEREICH DES GEBÄUDES GELAGERT:

- Nein 0
 - Ja, entflammbare Materialien (Farben, Lösungsmittel, etc.) 4
 - Ja, ein Tank mit Gas (Butan, Propan, etc.). Oder brennbare Flüssigkeiten (Gas-Öl, etc.). 3
 - Ja, Holz (für den Kamin oder das BBQ) 2
- Die Entfernung zwischen diesen Materialien und dem Gebäude sind:
- In direktem Kontakt mit dem Gebäude 3
 - Weniger als 50 Meter 2
 - Mehr als 50 Meter oder unter der Erde 0



D. LAGE DES GEBÄUDES

D-1. ZUGANGSWEGE ZU DEM GEBÄUDE:

- Nur ein einziger Zugangsweg 2
- Mehr als nur ein Zugangsweg 0

D-2. IST DAS GRUNDSTÜCK UMZÄUNT?:

- Nein es ist nicht eingezäunt. 3
- Eingezäunt mit einem leicht entflammbar Material wie z.B. (Zypressen, Zypressen aus Arizona, Heidekraut, Pinien, Palmblätter) 5
- Eingezäunt mit einer Trockenmauer, anderes Mauerwerk, Beton oder Ähnliches 0

D-3. ZUGANG ZUM GRUNDSTÜCK :

- Automatischen Türöffner 2
- Manueller Türöffner 1
- Es ist nie geschlossen 0

E. BAUBESCHREIBUNG

E-1. BAUMATERIAL:

- Holz 5
- Baustoffe (Zement, Stein, etc.) **mit** sichtbaren Holzbalken an der Decke 1
- Baustoffe (Zement, Stein, etc.) **ohne** sichtbaren Holzbalken an der Decke 0

E-2. ÜBERDACHUNG:

- Pflanzenmaterial auf dem Dach (Tannennadeln, etc..) Äste oder dergleichen 3
- Teer- oder Gummiabdeckung, oder Kork 2
- Arabische Dachplatten, oder gemischter Zement 0

E-3. DACHRINNEN:

- Trockenes Pflanzenmaterial in der Rinne (z.B. Kiefernadeln) 3
- PVC 2
- Anderes Material (Metall, Asbestzement, im Bau, etc.) 0

E-4. BESCHAFFENHEIT VON FENSTERN/ JALOUSIEN UND/ODER PERSIANAS:

- Fensterrahmen aus PVC 3
- Fensterrahmen aus Holz 2
- Fensterrahmen aus Aluminium oder Stahl 0
- Ohne Persianas
- Mit Persianas aus PVC 4
- Mit Persianas aus Holz oder Massivholz (Dicker als 2 cm) 1

E-5. VERBUNDEN MIT DEM AUSSENBEREICH:

- Offener Kamin 3
- Kamin mit Rost oder Schutzblende 1



ZUSAMMENFASSUNG DES FRAGEBOGENS

SUMME DER PUNKTE KATEGORISCH	
A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
TOTAL	

RESULTAT

0 – 15: IHR GEBÄUDE IST RELATIV GUT GEGEN FEUERGEFAHR GESCHÜTZT

16 – 31: IHR GEBÄUDESCHUTZ IST ANFÄLLIG FÜR FEUERGEFAHR

32 – 46: BEI IHREM GEBÄUDE BESTEHT EIN HOHES BRANDRISIKO

47 oder mehr: BEI IHREM GEBÄUDE BESTEHT EIN EXTREM HOHES BRANDRISIKO

S U D O E
I n t e r r e g I V B