

CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS	CODI	GRUP DE TRAMITACIÓ		
		1	2	3
Edifici d'habitatges, locals o oficines amb instal·lacions comunes	A.01		P > 100	P ≤ 100
Habitatge	A.02		P > 50	P ≤ 50
Local diferent de pública concurrència, capacitat inferior o igual a 50 persones	A.03		P > 50	P ≤ 50
Aparcament de vehicles	A.04			
Amb ventilació forçada	A.04.01			
<i>Capacitat inferior a 25 places</i>	A.04.01.01		Qualsevol P	
<i>Capacitat igual o superior a 25 places</i>	A.04.01.02	Qualsevol P		
Amb ventilació natural	A.04.02			
<i>Capacitat inferior o igual a 5 places</i>	A.04.02.01			Qualsevol P
<i>Capacitat superior a 5 places i inferior a 25 places</i>	A.04.02.02		Qualsevol P	
<i>Capacitat igual o superior a 25 places</i>	A.04.02.03	Qualsevol P		
Local de pública concurrència	A.05			
Activitat hotelera	A.05.01			
Bar, restaurant i anèlegs	A.05.02			
Espectacles i activitats recreatives (<i>sala de festes o de joc, discoteca, cinema, teatre</i>)	A.05.03			
Establiment sanitari (<i>hospital, sanatori, ambulatori i anèlegs</i>), residència 3a edat	A.05.04			
Complex esportiu	A.05.05			
Sala de conferències	A.05.06	Qualsevol P		
Local de reunions, biblioteca i anèlegs amb capacitat superior a 50 persones	A.05.07			
Docent amb capacitat superior a 50 persones, guarderia de qualsevol capacitat	A.05.08			
Altres activitats (comerços, oficines...) amb capacitat superior a 50 persones	A.05.09			
Aeroport, estació de viatgers, zona comuna en agrupació d'establiments comercials	A.05.10			
Edifici administratiu amb capacitat inferior o igual a 50 persones	A.06		P > 50	P ≤ 50
Instal·lació provisional i/o temporal	A.07			
Obra en construcció	A.07.01			
Instal·lació temporal per a festes, fires o atraccions	A.07.02		P > 50	P ≤ 50
Instal·lació provisional per a proves	A.07.03			
Magatzem frigorífic	A.08	P > 25	10 < P ≤ 25	P ≤ 10
Ús agrícola	A.09		P > 50	P ≤ 50
Establiment o activitat industrial	A.10			
Fabricació i muntatge de qualsevol tipus de producte	A.10.01			
Reparació, manteniment i transformació de productes industrials	A.10.02	P > 100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
Aprofitament, recuperació i eliminació de residus. Depuració d'aigües residuals	A.10.03			
Taller de fusteria (portam de fusta) o de portam metàl·lic	A.10.04	P > 100	P ≤ 100	
Ferreria	A.10.05			
Indústria d'envasat i embalatge	A.10.06	P > 100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
Generació d'energia o productes energètics (<i>electricitat, gas, productes petrolífers</i>)	A.10.07	P > 100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
Distribució d'energia o productes energètics	A.10.08			
<i>Distribució d'energia elèctrica</i>	A.10.08.01	Requereix autorització administrativa prèvia		
<i>Distribució de gas</i>	A.10.08.02			
<i>Distribució a l'engròs de productes petrolífers</i>	A.10.08.03			
<i>Distribució al detall de productes petrolífers</i>	A.10.08.04	Qualsevol P		
Estació de servei	A.10.08.04.01			
Subministrament a aviació, embarcacions o vehicles	A.10.08.04.02			
Distribuïdor	A.10.08.04.03			
Indústria química i farmacèutica	A.10.09			
Indústria d'armes o explosius	A.10.10	P > 100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
Pedrera i altres jaciments minerals i recursos geològics	A.10.11		Qualsevol P	
Establiment de benefici dins pedrera o jaciment mineral	A.10.12		Qualsevol P	
Bugaderia, tintoreria i anèlegs	A.10.13	P > 25	10 < P ≤ 25	P ≤ 10
Local d'elaboració de menjars preparats per a la seva venda a l'engròs	A.10.14	P > 100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
Indústria de transformació de fusta i productes forestals	A.10.15	P > 100	P ≤ 100	
Taller de reparació d'automòbils, embarcacions i similars	A.10.16	Qualsevol P		
Potabilització o dessalinització d'aigua	A.10.17	P > 100	20 < P ≤ 100	P ≤ 20
Usos específics de les instal·lacions de baixa tensió	A.11			
Altres usos no especificats	A.11.04		P > 50	P ≤ 50

P (potència prevista o instal·lada en kW): és la potència màxima capaç de subministrar una instal·lació als equips i aparells connectats a ella, ja sigui en el disseny de la instal·lació o en la seva execució, respectivament.

CLASSIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES		CODI	GRUP DE TRAMITACIÓ			
			1	2	3	
Bombes d'extracció o d'elevació d'aigua¹		G.01.2		P > 10		
		G.01.3			P ≤ 10	
Instal·lacions generadores i convertidores en baixa tensió per a consum propi <i>Si hi ha més d'un tipus d'instal·lació generadora en el certificat d'instal·lador s'hauran d'indicar els codis de cada una d'elles i el genèric, considerant per aquest darrer la suma de potències de tots els tipus d'instal·lacions generadores específics</i>	Grup electrogen	G.02.01.2		P > 10		
		G.02.01.3			P ≤ 10	
	Instal·lació solar fotovoltaica	G.02.02.2		P > 10		
		G.02.02.3			P ≤ 10	
	Instal·lació eòlica	G.02.03.2		P > 10		
		G.02.03.3			P ≤ 10	
	Altres (especificar en certificat)	G.02.04.2		P > 10		
		G.02.04.3			P ≤ 10	
Conductors aïllats d'escalfament	En habitatges	G.03.01.3			Qualsevol P	
	En altres emplaçaments	G.03.02.2		P > 10		
		G.03.02.3			P ≤ 10	
Instal·lacions a tensions especials superiors a 500 V en corrent altern		G.04.2		Qualsevol P		
Tanques electrificades		G.05.2		Qualsevol P		
Piscines		G.06.1	P > 10			
		G.06.2		5 < P ≤ 10		
		G.06.3			P ≤ 5	
Fonts <i>Si P > 1kW s'ha de tramitar obligatòriament expedient d'eficiència energètica.</i>		G.07.2		P > 5		
		G.07.3			P ≤ 5	
Instal·lacions en locals humits, polsosos o amb risc de corrosió		G.08.2		P > 10		
		G.08.3			P ≤ 10	
Instal·lacions en locals mullats		G.09.1	P > 25			
		G.09.2		10 < P ≤ 25		
		G.09.3			P ≤ 10	
Instal·lacions en locals amb risc d'incendi o explosió <i>(excepte aparcaments)</i>		G.10.1	De classe I			
		G.10.2		De classe II		
Instal·lació d'enllumenat exterior <i>Si P > 1kW s'ha de tramitar obligatòriament expedient d'eficiència energètica.</i>		G.11.1	P > 5			
		G.11.3			P ≤ 5	
Instal·lació d'enllumenat festiu i nadalenc <i>Si P > 1kW i ≥ 100 hores/any de funcionament s'ha de tramitar obligatòriament expedient d'eficiència energètica.</i>		G.12.2		P > 50		
		G.12.3			P ≤ 50	
Instal·lació de climatització de potència tèrmica ≥ 5kW <i>S'ha de tramitar obligatòriament expedient RITE</i>		G.13				
Instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics²	Mode de càrrega 1, 2, 3	Instal·lació interior	G.14.01.1	P > 50		
			G.14.01.3		P ≤ 50	
		Instal·lació exterior	G.14.02.1	P > 10		
			G.14.02.3			P ≤ 10
	Mode de càrrega 4		G.14.03.1	Qualsevol P		
Quiròfans i sales d'intervenció		G.15.1	Qualsevol P			

¹ Les instal·lacions d'elevació d'aigües subterrànies en pous i sondejos es tramiten a la Direcció General de Recursos Hídrics.

² Les instal·lacions amb comptador principal exclusiu per a la recàrrega de vehicles elèctrics, o les que s'executin en aparcaments existents d'edificis d'habitatges es tramitaran mitjançant el procediment específic (tràmit 045). La resta de casos es tramitaran mitjançant el procediment general 001.

FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TRAMITACIÓ

El grup de tramitació que s'ha d'indicar al certificat d'instal·lador és el més exigent pel que fa a la documentació que es presenta. El grup 1 és el més exigent.

Si una instal·lació està inclosa en més d'una classificació d'activitat de les indicades de la pàgina anterior i, a més, hi ha diferents instal·lacions específiques, el grup de tramitació final és el número més baix després de comparar i combinar tots els grups de tramitació d'aquestes activitats i instal·lacions específiques existents.