



SOL·LICITUD DE POSADA EN SERVEI D'INSTAL·LACIONS D'ELEVACIÓ D'AIGÜES (FASE 3).

SOL·LICITANT

Nom i llinatges o raó social:		NIF/CIF:
Domicili:		
Localitat:	CP:	Municipi:
Telèfon:	Adreça electrònica:	
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l'article 10 ("El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les").		

FINCA

Núm. d'expedient:		Finca:	
Polígon:	Parcel·la:	TM:	Paratge:

EXPÒS:

1. Que s'ha finalitzat l'obra subterrània de referència.
2. Que també s'ha acabat el muntatge de les instal·lacions d'elevació d'aigües.
3. Que aport la documentació següent:
 - ☐ Justificant d'abonament de la taxa corresponent.
 - ☐ Certificat de direcció d'obra subterrània subscrit pel director facultatiu
 - ☐ Full de característiques del sondeig subscrit pel director facultatiu.
 - ☐ Model normalitzat de memòria tècnica de disseny (MTD).
Ha d'incloure un esquema elèctric unifilar.
Ha d'anar subscrit per Instal·lador de Baixa tensió.
 - ☐ Memòria hidràulica.
Ha d'anar subscrit per tècnic facultatiu competent, i ha d'incloure:
Descripció de les instal·lacions amb ubicació definitiva (UTM ETRS89 Fus 31 N).
Esquema delimitat en planta tant de la instal·lació elèctrica com de la hidràulica.
Justificació de la selecció de la bomba, fotocòpia de la placa de la bomba i de les seves característiques (incloent les corbes).
 - ☐ Anàlisi de l'aigua amb determinació de clorurs, nitrats, sulfats i conductivitat.
 - ☐ Certificat d'adequació, emès pel director facultatiu.
 - ☐ Certificat d'instal·lador elèctric autoritzat.
4. Que les obres s'han realitzat d'acord amb l'establert en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RGNBSM) i la seva ITC 06.0.07 i les ITC 09.0.01 a la 09.0.18 en allò que les afecti.
5. Que, per als casos no prevists en el RGNBSM, s'ha aplicat el Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves ITC (RD 842/2002, de 2 d'agost).
6. Que les dades de l'obra són les següents:

- Profunditat de perforació: ____m	☐ Alternador
- Profunditat de cimentació: ____m	☐ Plaques fotovoltaïques
- Tram ranurat: de ____m a ____m	☐ Comptador existent
- Profunditat real de la bomba: ____ m	☐ Comptador que s'ha de contractar (en aquest cas s'ha d'aportar plànol, a escala adequada, en planta amb situació de comptador, línies, rases, etc.).
- Altura manomètrica: ____ m	
- Marca i model de la bomba: _____	
- Potència de la bomba: ____ kW	

SOL·LICIT: Que m'atorguin autorització de posada en servei de les instal·lacions d'elevació.

D'acord amb la regulació prevista en l'article 7 del Reial decret 863/1985, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RGNBSM).

....., d de 20.....

[rúbrica]

DESTINATARI: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS. SERVEI D'AIGÜES SUBTERRÀNIES