



RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ de la xarxa de distribució de gas situada al TM de Muro i promoguda per REDEXIS GAS, S.A. com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C.

EXP. APCA-1311

PRIMER: Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C a la xarxa de distribució de gas de Muro situada al TM de Muro i gestionada per REDEXIS GAS, S.A. Aquesta inscripció està condicionada al compliment de les obligacions de la instal·lació, respecte l'àmbit de contaminació atmosfèrica, que són, a més de les que estableix la normativa aplicable, les següents:

a) Manteniment del Registre d'emissions i controls

La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu de les hores de funcionament dels focus i dels controls que es puguin realitzar, el qual haurà d'estar a disposició de l'òrgan competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, averies, etc.) i inspeccions. Aquest registre s'haurà de conservar al menys durant 10 anys.

b) Mesures de control

Pel que fa als focus canalitzats, (FC-1 i FC-2) estan exempts de control externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA) degut a la seva baixa potència tèrmica nominal, encara que si la direcció general competent en matèria de contaminació atmosfèrica ho consideri necessari i de forma motivada, es podran requerir controls de gasos de combustió a la sortida d'aquests focus emissors canalitzats.

Referent al les emissions difuses, focus no canalitzats, la instal·lació haurà d'efectuar amb una freqüència mínima anual, una estimació de les seves pèrdues de gas, en funció d'un balanç de matèria entre l'entrada, la sortida i l'estoc. En cas que la pèrdua estimada sigui superior al 2% de l'entrada de matèria, o que es produeixi qualsevol fet que suposi una pèrdua superior al 2% de l'entrada anual



mitjana, la instal·lació haurà d'adoptar immediatament les mesures correctores adients per eliminar, reduir i mitigar els efectes de les pèrdues. A més, haurà de comunicar, sense demora, aquestes incidències a l'òrgan competent, el qual, en funció de la problemàtica, podrà requerir l'aplicació de mesures correctores o preventives addicionals, o la determinació de contaminants.

c) Modificacions de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la informació rebuda, podrà modificar la inscripció al registre APCA.

Palma, 10 de juny de 2019