



**G** CONSELLERIA  
**O** TRANSICIÓ ENERGÈTICA,  
**I** SECTORS PRODUCTIUS  
**B** I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA  
/ DIRECCIÓ GENERAL  
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, SAU  
CIF: A-07924079  
[registroendesa@enel.com](mailto:registroendesa@enel.com)

Expedient: 07/13-GEI-R  
Document: RENOVACIÓ AEGEI 2021-2030  
Emissor: SCCA/PE  
Sol·licitant: titular

**Resolució de renovació de l'Autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (AEGEI) per al període 2021-2030, per a la instal·lació CT de Formentera. Exp.07/13-GEI-R.**

**Antecedents**

1. En data 30/11/2020 el Director General d'Energia i Canvi Climàtic dicta la resolució de pròrroga de l'Autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (AEGEI), període 2013-2020, de la CT de Formentera per al període 2021-2025.
2. En data 28/05/2021 el director de GESA GENERACION SAU, titular de la instal·lació, registra la documentació següent:
  - Pla de seguiment d'emissions PSE de CO<sub>2</sub>, segons nova versió de la UE: PSE CTCC FORMENTERA 2021-2030.v4
  - Documentació complementària segons Reglament 2018/2066:
    - i. Anàlisi de riscos, EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES DE CO2 EN LA CT FORMENTERA, v1, de 28/04/2021.
  - Justificant del pagament de la taxa.
3. Es revisa la documentació i es comprova que falta el PSE firmat per part del titular, al qual se li requereix via correu electrònic de data 16/08/2021.
4. El titular, en data 30/08/2021, presenta el PSE firmat en format pdf i el PSE en format full de càlcul excel.

**Fonaments de dret**

1. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, modificada en diverses ocasions.

C/ Gremi de Corredors, 10 1r  
07009 Palma  
Tel. 971 17 73 00  
[energia.caib.es](http://energia.caib.es)

<https://vd.caib.es/1630494905137-331404745-1050632094149139555>



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

CSV: 1630494905137-331404745-1050632094149139555



G  
O  
I  
B

2. Directiva 2003/87/CE del Parlamento europeu i del Consell, de 13 d'octubre, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, modificada en diverses ocasions, la darrera per la Directiva 2018/410, de 14 de març.
3. Reglament d'execució (UE) 2018/2067 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relatiu a la verificació de les dades i a la acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (deroga Reglament 600/2012 de la Comissió, de 21 de juny).
4. Reglament d'Execució (UE) 2018/2066 de la Comissió de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu y del Consell i pel qual es modifica el Reglament (UE) n° 601/2012 de la Comissió.
5. Reial decret 18/2019, de 25 de gener, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en el període 2021-2030.
6. Decret del President 33/2004, de 23 de desembre, pel qual es designa l'òrgan competent en l'àmbit de les Illes Balears en matèria d'autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i de relacions amb el Registre Nacional de Drets d'Emissió.
7. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on es designa la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, com a òrgan competent en matèria de coordinació d'actuacions en matèria de canvi climàtic, control de la contaminació atmosfèrica, inventaris d'emissions i qualitat de l'aire, entre d'altres matèries.
8. Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Per tot això, dict la següent

## RESOLUCIÓ

**PRIMER.** Renovar l'Autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per a la instal·lació Central tèrmica de Formentera, per al període 2021-2030, expedient 07/13-GEI-R, amb les especificacions que s'indiquen a continuació:

### 1. Identificació del titular i de la instal·lació.

D'acord amb la documentació aportada pel titular:

C/ Gremi de Corredors, 10 1r  
07009 Palma  
Tel. 971 17 73 00  
[energia.caib.es](http://energia.caib.es)

<https://vd.caib.es/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

2



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

CSV: 1630494905137-331404745-1050632094149139555

Titular	GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A.U.
Domicili	Carrer Sant Joan de Deu, 1
Municipi	07007 Palma
Nom instal·lació	Central Tèrmica de Formentera
Sector (Annex I Llei 1/2005)	1.a) <i>Combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 20 MW. Producción de energía eléctrica de servicio público.</i>
ID instal·lació	677
Domicili instal·lació	Ca Marí, s/n
Municipi instal·lació	07800 Formentera

## 2. Descripció de la instal·lació.

D'acord amb la documentació aportada:

*La CT Formentera, propiedad de Gas y Electricidad Generación S.A.U., está situada al sur de la Isla de Formentera en el municipio de mismo nombre, en la carretera Ca Marí , cerca de la playa de Migjom. Forma parte del sistema de producción de energía "Eivissa-Formentera". Este sistema está constituido por dos centrales de producción de energía ubicadas en las islas que les dan nombre, comunicadas a través de dos cables submarinos, sinedo CT Eivissa en centro operativo en el sistema, y la instalación de Formentera como auxiliar de la primera.*

*Está constituida por una turbina de gas, con potencia nominal de 49,21 MWt, que se emplea como turbina auxiliar o de emergencia para cubrir puntas de consumo en verano o pérdida de capacidad de transporte de los enlaces submarino con Eivissa, de ahí que prácticamente permanezca parada casi todo el año.*

*Adicionalmente la instalación de Formentera cuenta con una serie de Grupos Electrónicos (máximo 12), que únicamente funcionan, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico de la isla, en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de octubre. La potencia térmica nominal máxima de cada grupo electrónicos es de 4,061 MWt, siendo la potencia nominal total instalada máxima de estos grupos de 48,73 MWt.*

Les fonts d'emissió declarades són les següents:

Codi font emissió	Nom font emissió
S1	<i>Turbina de gas (TG1)</i>
S2	<i>Grupo electrónico de emergencia</i>
S3	<i>Motobomba diésel contra incendios</i>
S4	<i>Grupos Electrónicos</i>



### 3. Pla de seguiment de les emissions.

Segons el PSE CTCC FORMENTERA 2021-2030.v4. presentat, la versió 4, de 12/03/2021, es presenta com a Adaptació del pla de seguiment al nou format.

El titular ha de fer el seguiment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle des del dia 1 de gener de 2021.

La metodologia de seguiment de les emissions és el mètode de càlcul de CO<sub>2</sub> equivalent.

La instal·lació és de CATEGORIA A, segons l'article 19 del Reglament 2018/2067, per les seves emissions anuals estimades de 15.000 t CO<sub>2</sub>e.

Els fluxos font i les categories dels fluxos font s'indiquen a continuació:

Codi flux font	Flux font	Categoria seleccionada
F1	<i>Gasoil; Combustión: Combustibles comerciales estándar</i>	Primari

En la part D del Pla de seguiment es detalla el mètode de càlcul: descripció del mètode, especificació i ubicació dels sistemes de mesura per a determinar les dades d'activitat en relació als fluxos font, fonts d'informació per als valors per defecte dels factors de càlcul, i la descripció del procediment per a mantenir el registre d'instruments de mesura usats per a determinar les dades de l'activitat.

En la part E del Pla de seguiment es detallen els fluxos font i els nivells aplicats. En la part K del Pla de seguiment es detallen els procediments de gestió i control de dades.

En tot moment s'ha de poder constatar la traçabilitat entre el Pla de seguiment que aplica el titular i l'aprovat per part d'aquesta Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

### 4. Obligacions de subministrament d'informació.

#### 4.1. Informe anual de seguiment.

El titular de la instal·lació remetrà a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, abans del dia 28 de febrer de cada any, un informe verificat per una entitat acreditada, sobre les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de l'any precedent, d'acord amb el Pla de seguiment presentat. El contingut de l'informe s'ajustarà a les disposicions establertes a la Llei 1/2005, al Reglament d'execució (UE) 2018/2066 i a la resta de normativa aplicable.

#### 4.2. Notificació de millores en la metodologia de seguiment.

El titular de la instal·lació remetrà a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, abans del dia 30 de juny de l'any que correspongui, les notificacions



corresponents a les millores en la metodologia de seguiment, de conformitat amb la Llei 1/2005, el Reglament d'execució (UE) 2018/2066 i la resta de normativa aplicable.

#### **4.3. Notificació de canvis en la instal·lació i modificacions del Pla de seguiment.**

El titular de la instal·lació informará a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de qualsevol projecte de canvi en el caràcter, funcionament, capacitat, nivell d'activitat, grandària i d'aquells que suposin ampliació o reducció de la seva capacitat, així com de qualsevol canvi que afecti la identitat o al domicili del titular, segons el que es disposa a la Llei 1/2005, al Reglament d'execució (UE) 2018/2066 i a la resta de normativa aplicable.

El titular de la instal·lació notificarà a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic qualsevol modificació del Pla de seguiment i complirà les disposicions de la Llei 1/2005, del Reglament d'execució (UE) 2018/2066 i resta de normativa aplicable, sobre modificacions del Pla de seguiment, les seves aprovacions, l'aplicació de les modificacions i el manteniment dels registres corresponents. Per a cada modificació del Pla de seguiment s'indicarà expressament el número de versió en el nom del fitxer excel entregat.

#### **5. Obligació d'entrega de drets d'emissió.**

El titular de la instal·lació entregarà un nombre de drets d'emissió equivalent a la dada d'emissions inscrites, abans del dia 30 d'abril de cada any, segons les disposicions de l'article 27 de la Llei 1/2005.

#### **6. Extinció de l'autorització.**

Aquesta Autorització s'extingirà en els supòsits detallats a l'article 7 de la Llei 1/2005, que són: tancament de la instal·lació, sanció per infracció molt greu, o suspensió de l'activitat de la instal·lació durant un termini superior a un any.

#### **7. Vigència de l'autorització.**

Aquesta autorització serà vàlida durant el període de comerç de drets d'emissió 2021-2030. Aquesta autorització es podrà renovar per a següents períodes de comerç de drets d'emissió.

**SEGON.** Aprovar el Pla de seguiment de les emissions de diòxid de carboni de la instal·lació Central tèrmica de Formentera, anomenat: *PSE CTCC FORMENTERA 2021-2030.v4*, de data 12/03/2021, firmat per Antonio Cantarellas en data 30/08/2021 a les 12:38.

El document presentat conté la informació d'acord amb la plantilla espanyola de 22/02/2021, format MP P4 Inst\_COM\_es\_220221.xls.

**TERCER.** Comunicar aquesta Resolució al *Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico*.





GOIB

**QUART.** Publicar a la pàgina web del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera el text del cos d'aquesta Resolució.

**CINQUÈ.** Notificar aquesta Resolució al titular.

#### **Interposició de recursos**

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant un Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma

El director general d'Energia i Canvi Climàtic,

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 04-03-2021)

C/ Gremi de Corredors, 10 1r  
07009 Palma  
Tel. 971 17 73 00  
[energia.caib.es](http://energia.caib.es)

<https://vd.caib.es/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

6



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/hash/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

CSV: 1630494905137-331404745-1050632094149139555



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1630494905137-331404745-1050632094149139555

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

JOSE GUILLERMO MALAGRAVA RIGO

DIRECTOR GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE TRANS. ENERGÈTICA  
SECTS PRODUCTIUS I MEM. DEMOCRÀ

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 01-sep-2021 01:30:02 PM GMT+0200

**"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura**

### METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: Exp.\_7-13-GEI-R\_RESOLUCIO\_RENOVACIO\_AEGEI\_CT\_Formentera.pdf

Data captura: 01-sep-2021 03:58:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 7



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/1630494905137-331404745-1050632094149139555>

CSV: 1630494905137-331404745-1050632094149139555