Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia
Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Resolució de director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual s'estableixen els condicionants com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C de la Clínica Juaneda del TM de Palma promoguda per Servicios Integrales de Sanidad SL, exp. APCA-0337

Resolució

1. Fixar els condicionants com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del **grup C, codi APCA 02 01 05 03** a la Clínica Juaneda, situada al carrer Company 30 de Palma amb les especificacions i condicions que es relacionen a continuació:

a) Mesures de control

- Condicions generals de mesures de focus canalitzats

    1. D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, el punt de mostreig de les xemeneies compliran amb els requisits de la norma UNE-EN 15259:2008 i les seves actualitzacions.
    2. Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball. Ha de ser accessible en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions pertinents.
    3. Les mesures es realitzaran en condicions representatives d'operació de les instal·lacions.
    4. D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, s'utilitzaran els mètodes oficials o mètodes de referència per a les mesures de les diferents magnituds, be siguin contaminants o altre tipus de paràmetres, tant als controls interns o autocontrols com als controls externs de les emissions. Els mètodes de mesura seran preferentment UNE-EN, en el seu defecte i per aquest ordre: EN, UNE-ISO, UNE, i altres mètodes internacionals. Sempre que es publiquin noves normes que substitueixin les indicades, s'aplicaran les més recents. Es poden consultar les guies d'instruccions tècniques a la pàgina web: http://atmosfera.caib.es (instruccions tècniques relatives a APCA).

5. Es considerarà que es respecta un valor d'emissió si els resultats de cadascuna de les series de mesures no supera els corresponents valors límits d'emissió.
6. L'empresa haurà de disposar d'un pla de manteniment adient per tal d'assegurar, entre altres aspectes, el bon funcionament dels equips de combustió.

- Controls i límits d'emissió focus canalitzats

1. Els controls de gasos de combustió a la sortida dels focus emissors canalitzats es duran a terme per un organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (OCA).
2. Els valors límit d'emissió s'han establert d'acord amb l'annex IV del Decret 833/1975, de 6 de febrer, i les periodicitats d'acord amb el Decret 33/2024, de 26 de juliol, i la Llei 16/2000 de 27 de desembre.
3. Els focus FC-1 i FC-2, calderes, tenen una potència de 460 kWt, per tant, són petites instal·lacions de combustió (<1MWt). Cada un dels focus, per separat, està considerat APCA sense grup assignat. Així doncs, no s'han de realitzar controls externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA).

   Addicionalment, i així com s'estableix a l'article 6, punt 5, del RD 100/2011, sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari i de forma motivada, podrà exigir que es realitzin controls del gasos de combustió i opacitat tal com es descriu a la taula següent:

Valors límit d'emissió			
Focus	**Contaminant**	**Valor límit d'emissió**	**Control/ Periodicitat**
FC-1 i FC-2 (calderes gas natural)	CO	500 ppm (625 mg/Nm^3)	Control extern (OCA)
	NOx	300 ppm (616 mg/Nm^3)	
	Opacitat Bacharach	2	
Valors d'emissió de referència			
Focus	**Contaminant**	**Valors d'emissió de referència**	**Control/ Periodicitat**
FC-1 i FC-2 (calderes gas natural)	CO	100 mg/Nm^3 (1)	Control extern (OCA)
	NOx	400 mg/Nm^3 (1)	

C/ Gremi de Corredors, 10
07009 Palma
Tel. 971 17 77 06
energia.caib.es

[1]Valors referits a 3% d'oxigen i condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec.

4. Els focus FC-3 i FC-4, grups electrògens, tenen una potència tèrmica nominal de 960 kWt, per tant, són petites instal·lacions de combustió (<1MWt). Cada un dels focus, per separat, està considerat APCA sense grup assignat. Així doncs, no s'han de realitzar controls externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA).

   Addicionalment, i així com s'estableix a l'article 6, punt 5, del RD 100/2011, sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari i de forma motivada, podrà exigir que es realitzin controls del gasos de combustió i opacitat tal com es descriu a la taula següent:

Valors límit d'emissió			
Focus	**Contaminant**	**Valor límit d'emissió**	**Control/ Periodicitat**
FC-3 i FC-4 (grups electrògens gasoil)	SO2	850 mg/Nm^3	Control extern (OCA)
	CO	1.445 ppm (1.806 mg/Nm^3)	
Valors d'emissió de referència			
Focus	**Contaminant**	**Valors d'emissió de referència**	**Control/ Periodicitat**
FC-3 i FC-4 (grups electrògens gasoil)	NOx	1.850 mg/Nm^3 (1)	Control extern (OCA)
	Opacitat Bacharach	4	

[1] Valors referits a 5% d'oxigen i condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec.

El primer control per part d'OCA s'ha de realitzar en un **termini de tres mesos comptadors a partir de l'endemà** de la notificació de la Resolució d'autorització d'APCA. Posteriors control es realitzaran amb una periodicitat de 5 anys.

b) Altres obligacions

1. La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu dels controls realitzats així com dels informes resultants, el qual haurà d'estar a disposició de l'administració competent. En aquest registre s'inclourà al menys

dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, avaries, etc), i inspeccions i s'haurà de conservar al menys durant deu anys.

2. Es disposarà d'una còpia de l'autorització en la instal·lació a disposició dels agents de l'autoritat.
3. El titular de la instal·lació haurà de remetre anualment, durant el primer trimestre de l'any següent, a l'òrgan autonòmic competent una declaració i informació relativa a les hores de funcionament i a les dades de consum de combustible de cada focus emissor. A més, adjuntarà, si n'és el cas, els resultats de controls interns.
4. Els titulars de la instal·lació comunicaran a l'òrgan autonòmic competent les condicions d'explotació diferents a les normals que poden afectar al medi ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.
5. D'acord amb l' article 5.5 del RD 1042/2017 el titular haurà de sol·licitar la inscripció en el registre autonòmic de Mitjanes Instal·lacions de Combustió dels focus FC-3 i 4 **abans de 31 de desembre de 2028.**

c) Modificació de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la informació rebuda, podrà modificar la inscripció com a APCA.

Palma, 23 de setembre de 2025