Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia
Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Resolució del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual s'estableixen els condicionants com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C de la Clínica Juaneda Miramar del TM de Palma promoguda per Agrupación Médica Balear SL, exp. APCA-2354

Resolució

1. Fixar els condicionants com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del **grup C, codi APCA 02 01 03 02** a la Clínica Juaneda Miramar, situada al camí de La Vileta, 30 de Palma amb les especificacions i condicions que es relacionen a continuació:

a) Mesures de control

- Condicions generals de mesures de focus canalitzats

    1. D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, el punt de mostreig de les xemeneies compliran amb els requisits de la norma UNE-EN 15259:2008 i les seves actualitzacions.
    2. Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball. Ha de ser accessible en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions pertinents.
    3. Les mesures es realitzaran en condicions representatives d'operació de les instal·lacions.
    4. D'acord amb l'article 24 del Decret 33/2024, de 30 de juliol, s'utilitzaran els mètodes oficials o mètodes de referència per a les mesures de les diferents magnituds, be siguin contaminants o altre tipus de paràmetres, tant als controls interns o autocontrols com als controls externs de les emissions. Els mètodes de mesura seran preferentment UNE-EN, en el seu defecte i per aquest ordre: EN, UNE-ISO, UNE, i altres mètodes internacionals. Sempre que es publiquin noves normes que substitueixin les indicades, s'aplicaran les més recents. Es poden consultar les guies d'instruccions tècniques a la pàgina web: http://atmosfera.caib.es (instruccions tècniques relatives a APCA).

5. Es considerarà que es respecta un valor d'emissió si els resultats de cadascuna de les series de mesures no supera els corresponents valors límits d'emissió.
6. L'empresa haurà de disposar d'un pla de manteniment adient per tal d'assegurar, entre altres aspectes, el bon funcionament dels equips de combustió.

- Controls i límits d'emissió focus canalitzats

1. Els controls de gasos de combustió a la sortida dels focus emissors canalitzats es duran a terme per un organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (OCA).
2. Els focus FC-1 i FC-2, calderes, tenen una potència de 750 kWt i 840 kWt, per tant, són petita instal·lació de combustió (<1MWt) que ja existien l'any 2017. Cada un dels focus, per separat, està considerat APCA sense grup assignat. Així doncs, no s'han de realitzar controls externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA).

   Addicionalment, i així com s'estableix a l'article 6, punt 5, del RD 100/2011, sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari i de forma motivada, podrà exigir que es realitzin controls del gasos de combustió i opacitat tal com es descriu a la taula següent:

Valors límit d'emissió			
Focus	**Contaminant**	**Valor límit d'emissió**	**Control**
FC-1 i FC-2 (calderes gas natural)	CO	500 ppm (625 mg/Nm^3)	Control extern (OCA)
	NOx	300 ppm (616 mg/Nm^3)	
	Opacitat Bacharach	2	
Valors d'emissió de referència			
Focus	**Contaminant**	**Valors d'emissió de referència**	**Control**
FC-1 i FC-2 (calderes gas natural)	CO	100 mg/Nm^3 (1)	Control extern (OCA)
	NOx	400 mg/Nm^3 (1)	

[1]Valors referits a 3% d'oxigen i condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec.

3. Els focus FC-3 a FC-6, grups electrògens, tenen una potència de 565,47, 38,42, 38,42 i 90 kWt, respectivament, per tant, són petita

instal·lació de combustió (<1MWt). Cada un dels focus, per separat, està considerat APCA sense grup assignat. Així doncs, no s'han de realitzar controls externs per part d'un organisme de control autoritzat (OCA).

Addicionalment, i així com s'estableix a l'article 6, punt 5, del RD 100/2011, sempre que la direcció general competent en matèria d'atmosfera ho consideri necessari i de forma motivada, podrà exigir que es realitzin controls del gasos de combustió i opacitat del FC-3 tal com es descriu a la taula següent:

Valors límit d'emissió			
Focus	**Contaminant**	**Valor límit d'emissió**	**Control**
FC-3 (gasoli)	SO2	850 mg/Nm^3	Control extern (OCA)
	CO	1445 ppm (1.806 mg/Nm^3)	
Valors d'emissió de referència			
Focus	**Contaminant**	**Valors d'emissió de referència**	**Control**
FC-3 (gasoli)	NOx	1.850 mg/Nm^3 (1)	Control extern (OCA)
	Opacitat Bacharach	4	

[1] Valors referits a 5% d'oxigen i condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec.

b) Altres obligacions

1. La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu dels controls realitzats així com dels informes resultants, el qual haurà d'estar a disposició de l'administració competent. En aquest registre s'inclourà al menys dades relatives al funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, avaries, etc), i inspeccions i s'haurà de conservar al menys durant deu anys.
2. Es disposarà d'una còpia d'aquesta resolució en la instal·lació a disposició dels agents de l'autoritat.
3. El titular de la instal·lació haurà de remetre anualment, durant el primer trimestre de l'any següent, a l'òrgan autonòmic competent una declaració i informació relativa a les hores de funcionament i a les dades de consum de combustible de cada focus emissor. A més, adjuntarà, si n'és el cas, els resultats de controls interns.
4. Els titulars de la instal·lació comunicaran a l'òrgan autonòmic competent les condicions d'explotació diferents a les normals que poden afectar al medi ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.

c) Modificació de la instal·lació

El titular haurà d'informar a l'òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular. L'òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la informació rebuda, podrà modificar la inscripció com a APCA.

d) Vigència de l'autorització

El termini de vigència de la present resolució d'autorització és de vuit anys, comptadors a partir de la data de la seva notificació al titular. Transcorregut aquest termini haurà de ser renovada i, en el seu cas, actualitzada.

El titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la renovació de l'autorització al menys amb tres mesos d'antelació a la data de venciment de l'autorització vigent.

2. Publicar a la pàgina web de la Secció d'Atmosfera, http://atmosfera.caib.es el text del cos de la Resolució final.

3. Notificar aquesta resolució al titular. Es recorda que aquesta resolució sectorial s'emet sense detriment de que s'hagin de tenir la resta de permisos, autoritzacions o llicències substantives o sectorials pertinents.

Palma, 26 de setembre de 2025