

VISITA DE COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS RECREATIVES

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (art. 4.18)

	Números identificació:	Lloc o municipi
Polícia Local <input type="checkbox"/>	
Inspector <input type="checkbox"/>	
Altres <input type="checkbox"/>	

Data	[][]/[][]/[][][][]
Hora	[][]:[][][]
Localitat/Municipi	

DADES DEL TITULAR DE L'ESTABLIMENT

Raó Social		DNI/CIF		Tel	
Domicili		Població		Email	

DADES DE L'ESTABLIMENT O LOCAL

Nom comercial		DNI/CIF		Tel	
Domicili		Població		Email	
Ref. de títol habilitant o expedient		Classificació: Major <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Innòcua <input type="checkbox"/>	Sala de festa <input type="checkbox"/> Discoteca <input type="checkbox"/> Altres	Sala de ball <input type="checkbox"/> Cafè/Concert <input type="checkbox"/>	

DADES DE LA PERSONA que atén en qualitat de

Nom i llinatges		DNI/CIF		Tel	
Domicili		Població		Email	

OBJECTE DE LA VISITA

Comprovació dels sistemes de seguretat per a les persones, amb base a la seva acreditació documental i als requeriments establerts a Llei 7/2013

La documentació preceptiva s'haurà de disposar a l'establiment, en paper o format digital. Si no fos així, es disposa d'un termini de 48 hores per presentar-la a la autoritat o al funcionari que la requereixi.

FETS OBSERVATS

Aforament al moment de la visita, sense contar el personal treballador a l'establiment:

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(En cas que l'establiment estigui obert al públic)

GENERAL	RELATIVES A ACTIVITATS RECREATIVES (TÍTOL II)
<p>1. Insuficiència o manca d'assegurança..... <input type="checkbox"/></p> <p>2. Superar l'aforament màxim fins un 20% <input type="checkbox"/></p> <p>3. Superar l'aforament màxim més d'un 20% <input type="checkbox"/></p> <p>4. Deficiències en l'enllumenat, aspectes constructius o instal·lacions</p> <p style="margin-left: 20px;">a)* Deficiències en els recorreguts d'evacuació, amb bloquejos o similars..... <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">b)* Inexistència d'alguns mitjans d'extinció quan siguin preceptius..... <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">c)* Instal·lació elèctrica deficient, amb possibilitat de contactes directes a parts actives..... <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">d)* Comprovació dels dispositius de protecció contra contactes indirectes..... <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">e)* Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència i senyalització⁶..... <input type="checkbox"/></p> <p>5. No disposa de l'informe del programa de manteniment anual dels sistemes de protecció activa contra incendis (RD. 513/17, annex II, sec. 1^a, tabla II)..... <input type="checkbox"/></p> <p>6.* No acredita la inspecció inicial o la revisió periòdica de la instal·lació elèctrica en vigor de baixa tensió..... <input type="checkbox"/></p> <p>7.* No supera la comprovació dels sistemes de senyalització luminescent establerts al RD. 513/17, annex II, sec. 2^a, tabla III⁶..... <input type="checkbox"/></p> <p>8. Omissió de dades, ocultació d'informes, obstrucció a la visita, negar l'entrada o no col·laborar amb la visita <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">a)* Si l'ocupació excedeix de 100 persones, s'ha de disposar de dues o més sortides d'evacuació.</p> <p style="margin-left: 20px;">b)* En general, els extintors s'han d'ubicar cada 15 metres de recorregut des de qualsevol origen d'evacuació. Si el local supera els 500 m², haurà de disposar de BIES. Si l'ocupació és superior a 500 persones, disposarà de sistema d'alarma (amb senyals visuals i acústiques) apte per missatges per megafonia. Si la superfície excedeix de 1000m² disposarà de sistema de detecció d'incendis. (Document bàsic SI – Seguretat en cas d'incendi)</p> <p style="margin-left: 20px;">c)* Possibilitat de contacte directe amb parts amb tensió (elements de protecció deteriorats o romputs)</p> <p style="margin-left: 20px;">d)* Es comprovarà amb el botó polsador de test dels interruptors diferencials. També es comprovarà que no hi hagi clavilles amb presa de terra connectades a endolls sense presa de terra. Aquesta prova només es realitzarà sense públic al local.</p> <p style="margin-left: 20px;">e)* Aquesta prova només es realitzarà sense públic al local.</p>	<p>9. Incompliment d'horari <input type="checkbox"/></p> <p>10. No tenir exposada la placa exterior amb l'aforament <input type="checkbox"/></p> <p>11. Incompliment d'identificació, dotació o d'exercici del personal d'admissió, control d'ambient intern o vigilància <input type="checkbox"/></p> <p>12. Caducitat de la targeta o no dur-la <input type="checkbox"/></p> <p>13. Manca de servei d'admissió, control d'ambient intern i vigilància..... <input type="checkbox"/></p> <p>14. Manca d'acreditació com a personal d'admissió i control d'ambient intern..... <input type="checkbox"/></p> <p>15. Consumir, despatxar o permetre el consum de begudes alcohòliques a menors o quan no estigui permès..... <input type="checkbox"/></p> <p>16. Permetre l'entrada i permanència a menors quan no estigui permesa <input type="checkbox"/></p> <p>17. Pertorbació de l'ordre que pugi alterar o alteri la seguretat ciutadana <input type="checkbox"/></p> <p>18. Altres <input type="checkbox"/></p> <p>6. Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió han de passar una inspecció inicial, i una revisió periòdica cada 5 anys.</p> <p>7 Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat quant a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plànols d'evacuació. Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargols, adhesius, etc.).</p> <p>Aquesta prova només es realitzarà sense públic al local.</p> <p>13. Personal d'admissió: Com a mínim, un treballador/a per a les activitats permanents recreatives musicals de sales de festa, sales de ball, discoteques, discoteques de joventut, cafès concert i similars, sigui quina sigui la capacitat de públic sempre que, per accedir-hi, sigui necessària l'adquisició prèvia d'entrada o disposin de condicions particulars d'admissió; o quan tinguin una capacitat autoritzada de públic superior a 250 persones.</p> <p>Personal de control d'ambient intern: Les activitats permanents recreatives musicals de sales de festa, sales de ball, discoteques, discoteques de joventut, cafès concert i similars, disposaran del següent personal de control d'ambient intern d'acord amb la capacitat màxima autoritzada de públic de l'establiment o el recinte:</p> <p style="margin-left: 20px;">De 250 a 400 persones: 1</p> <p style="margin-left: 20px;">De 401 a 999 persones: 2</p> <p style="margin-left: 20px;">Igual o superior a 1.000 persones: 1 més per cada 500 persones o fracció</p> <p>Nota: Si s'observen deficiències en matèria de sanitat i salubritat, sense risc per a les persones, es farà constar a l'apartat de "Concrecions, altres fets i estat de les instal·lacions" per, si escau, comunicar-ho a les autoritats competents.</p>

