

10. Cas pràctic. Dins el tràmit ambiental per l'aprovació del PGOU municipal, l'ajuntament d'Eivissa sol·licita a la Direcció General de Recursos Hídrics informe en l'àmbit de la seva competència. Elabora aquest informe.

Dades;

Població actual de Vila; 49.970 persones

Població en l'horitzó temporal considerat; 53.281 persones

Població actual de l'illa d'Eivissa; 143.856 persones

Creixement residencial previst al municipi; 3.102 habitatges

Capacitat hotelera actual del municipi; 14.000 places

Capacitat hotelera planificada; 15.215 places

Capacitat hotelera de l'illa; 78.113 places

Proveïment d'aigua potable:

-Subterrània a partir de 5 pous situats a la massa 2606M· Serra Grossa. Volum autoritzat; 66.930 m³ anuals. Volum extret el 2015; 325.000 m³. Dos dels pous estan autoritzats per a reguiu.

-Aigua provinent de dessalinitzadora; 15.700 m³/ dia. Actualment les 3 dessalinitzadores d'Eivissa, que estan interconnectades, proveeixen a tota l'illa un màxim de 45.500m³/dia.

Les pèrdues de xarxa estimades a Vila s'estableixen en un 32%.

Sanejament: Actualment se està executant la construcció de la nova EDAR de Vila, que podrà donar servei a 140.000 habitants.

Al PGOU es proposa declarar com a sol rústic protegit d'especial interès la zona humida de ses Feixes de Vila, que serà objecte d'un Pla especial. Aquesta delimitació deixa fora del seu àmbit tota la zona humida al nord de la carretera principal i la zona sud constituïda per reblits posteriors al 1985. Avui en dia en aquesta zona sud hi ha un pàrking superficial asfaltat. El PGOU proposa aquí una unitat d'actuació que consisteix en una escola, un pàrking subterrani i 350 habitatges. Aquesta zona està afectada per la zona de flux preferent, al igual que el 40% del municipi.

A la zona humida de les feixes de Talamanca es proposa una declaració similar, i preveu un centre d'interpretació i un pàrking a la zona de reblits posteriors a 1985.